



Závazné odborné stanovisko pro zařazení tlakových nádrží AQUAVAREM mezi vyhrazené tlakové zařízení

Výrobce tlakových nádrží: Varem S.p.A., Via del Santo 207, 35010, Limena (PD) ITALY

Název tlakových nádrží: AQUAVAREM

Dovozce tlakových nádrží: ČERPADLA KOPRO, s.r.o., Prostějovská 232/61, 798 02 Mostkovice

Objednavatel dokumentace: ČERPADLA KOPRO, s.r.o., Prostějovská 232/61, 798 02 Mostkovice

Technické údaje tlakových nádrží

Určení: expanzní nádoba s membránou

Typ horizontální: 20L, 60L, 100L

Typ vertikální s podstavcem: 60L, 100L, 140L, 200L, 280L, 430L

Typ vertikální inline: 8L, 19L, 24L, 40L

Výrobní číslo: viz výrobní štítek

Rok výroby: viz výrobní štítek

Nejvyšší pracovní tlak (PS): 10 [bar]

Zkušební tlak hydraulický: 15 [bar]

Druh plynu v nádobě: suchý stlačený vzduch

Tlak plynu v nádobě z výroby 2 [bary]

Pracovní teplota: -10 °C až +99 °C

Objem (V): podle typů viz výrobní štítek

Pracovní látka: voda / vzduch

Skupina tekutiny: 2

Na základě technických údajů byly tlakové nádrže (s výjimkou typu 8L s nejvyšší pracovním tlakem 8 bar) zařazeny mezi vyhrazená tlaková zařízení třídy II. podle zákona č. 250/2021 Sb. a NV č. 192/2022 Sb.

Podle § 19 NV č. 192/2022 Sb. musí provozovatel zajistit provozní dokumentaci vyhrazeného tlakového zařízení (dříve pasport).

Vypracoval: Ing. Luboš Skopal

Podpis:

Datum: 11. 3. 2023

Znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 30. 9. 2013 Čj. Spr 4198/2013-5 pro základní obor bezpečnost práce, se specializací na bezpečnost při konstrukci a provozu strojních zařízení a bezpečnost zvláštních vozidel k provozu na pozemních komunikacích.

